

PODACI O NARUČIOCU

Naziv
VODOVOD I KANALIZACIJA DOO BERANE

PIB
02361833

E-mail
vik.berane@t-com.me

Telefon
051/233-339

Fax
051/233-339

Internet adresa
www.vikberane.com

Adresa
IV Crnogorske brigade 13

Grad
Berane

Poštanski broj
84300

STAVKE PLANA

GODINA	OPIS	VRIJEDNOST NABAVKE	VRIJEDNOST PDV	OKVIRNI SPORAZUM	VRIJEDNOST OS	VRIJEDNOST PDV OS	VRSTA POSTUPKA
2026	VODOVOD I KANALIZACIJA DOO BERANE Nabavka potopne centrifugalne pumpe sa izbacivačima (ejektorska pumpa)						
	42122000 - Pumpe	10.000 EUR	2.100 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka
	42122220 - Pumpe za otpadne vode						
	42122430 - Centrifugalne pumpe						

USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

OPIS	TIP USLOVA / ZAHTJEVA
Rok za izvršenje ugovora je 14 dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda - Berane	Mjesto izvršenja ugovora
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekt.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2.	Obrazac 2
90 dana od dana dostavljanja fakture	Rok plaćanja
Virmansko, na žiro račun Izvršioca. Žiro račun: Banka: Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke.	Način plaćanja
Garantni rok 24 mjeseca	Garantni rok
Ponuđač je duzan dostaviti tehnički list pumpe na kome je prikazano da pumpa ispunjava navedene tehničke karakteristike i radni dijagram sa prikazanim radnim tačkama efikasnosti pumpe.	Drugi uslovi

KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

OPIS
Cijena

PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 10.000 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

OPIS PREDMETA NABAVKE	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	KOLIČINA
1Potopna centrifugalna pumpa sa izbacivačima (ejektorska pumpa)	AERATOR - SAMOUSISNI, sa difuzorskom cijevi Tehnološki zahtjev – unosa vazduha u bazen: Q= 350 Nm3/h vazduha na dubini vode od 5 m Sastoji se od: Aeratora – horizontalne cijevi od nerđajućeg materijala 1.4301 (AISI 304), dimenzija DN150 PN10 za priključenje za adapcioni dio DN150 PN10 i dimenzije slobodnog kraja cijevi fi 80 mm (difuzorskog oblika) i utopne pumpa za fekalnu otpadnu vodu. Efikasnost u ETA max ne smije biti manji od 75%. Napomena: radna tacna može odstupati za fiksni protok do +/-3% u pogledu napora, Potisni prikljucak pumpe - prirubnica DN200 PN10. Radno kolo: OBAVEZNO jednokanalno otvoreno, sa sistemom za sjeckanje krupnih komada, ispod radnog kola se mora nalaziti nazubljena spiralna ploča koja ima funkciju sječenja u zahvatu sa radnim kolom. Minimalni slobodni prolaz krutih čestica kroz pumpu je 125 mm, radno kolo mora posedovati sjeckalicu koja omogućava da se vlaknasti materijali usitne i ne zagušuju pumpu. Nominalna snaga elektromotora (P2) do 18,5 kW, četvoropolni (do 1500 o/min), 3x400V, klasa efikasnosti motora IE3, 50Hz, klasa izolacije namotaja H, dužina energetskog i signalnog kabla 10m. Elektromotor opremljen sondom za detekciju prodora vlage u komori mehaničkog zaptivača kao i senzorom za detekciju pregrijavanja namotaja. Dupli mehanički zaptivač: - sa strane medijuma SiC-SiC, - sa strane motora SiC-C. Materijal kućišta hidraulike pumpe, kućišta elektromotora, radnog kola, habajuće ploče - sivi liv GG25. Materijal vratila, uške za manipulaciju pumpom i šrafova – nerđajući celik.	1 kom

DOKUMENTI

Tip dokumenta Zahtjev za dostavljanje ponuda Datum objave 27.2.2026 14:00
Zahtjev za dostavljanje ponuda 27.2.2026 14:06